



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.0241.2023

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Bateria kuchenna z wyciąganą wylewką ICONA ZA3721, ZA3721YB (wersje: chrom, czarny matowy)**

Zawierający / containing: mosiądz CW671N, stal nierdzewną, ceramikę, POM, ABS, silikon, EPDM, PTFE i inne materiały według deklaracji producenta

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Po zamontowaniu i dłuższej przerwie w użytkowaniu baterie należy przez chwilę przepłukać silnym strumieniem wody. Atest nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów/The hygienic certificate does not apply to technical parameters of the products.

Wytwórca / producer:

Zhejiang Gaoao Sanitary Ware Co., Ltd.
Humin Road 22, Beicheng Industry Area,
Huangyan District Zone, Taizhou City, Zhejiang Province, China

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Zhejiang Gaoao Sanitary Ware Co., Ltd.
Humin Road 22, Beicheng Industry Area,
Huangyan District Zone, Taizhou City, Zhejiang Province, China



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2026.03.08 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2026.03.08 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 8 marca 2023

The date of issue of the certificate: 8th March 2023

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB



NARODOWY
INSTYTUT
ZDROWIA
PUBLICZNEGO
PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY

Faktura
BK/7/3/2023

Data wystawienia 07.03.2023

Data sprzedaży 03.03.2023

Sprzedawca

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH -
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa, Polska
NIP: 5250008732

Nabywca

Zhejiang Gaoao Sanitary Ware Company LTD
Huimin Road, Beicheng Industry Area 22
Huangyan District, Chiny
NIP:

Konto bankowe

Bank Gospodarstwa Krajowego
GOSKPLPW
PL 93 1130 1017 0080 1180 2020 0001

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	jm.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT
1	Procedura atestacyjna - Tryb ekspresowy (czas oczekiwania do 2 tygodni)	1	szt	2 850,00 PLN	2 850,00 PLN	23%

Stawka VAT	Netto	Kwota VAT	Brutto
23%	2 850,00 PLN	655,50 PLN	3 505,50 PLN
Razem:	2 850,00 PLN	655,50 PLN	3 505,50 PLN

Do zapłaty

3 505,50 PLN

Słownie:

trzy tysiące pięćset pięć zł 50/100

ZAPŁACONO !!!

60110.241.2023

Dokument wystawił:
Agnieszka Masiak

Dokument otrzymał:

.....
Podpis

.....
Podpis